

誘導灯の設置概要表

項 目			良	否
誘 導 灯 設 置 数	避 難 誘 導 口 灯	・A級 () ・矢印無し ()・矢印付き ()		
		・B級 () ・矢印無し ()・矢印付き ()		
		・C級 ()		
	室 内 誘 導 通 路 灯	・A級 ()		
		・B級 ()		
		・C級 ()		
	廊 下 誘 導 通 路 灯	・A級 ()		
		・B級 ()		
		・C級 ()		
機 能	階段通路誘導灯	非常照明代替 (有・無) ()		
	客席誘導灯	()		
	減 光 形	・手動で一括消灯 ・自動火災報知設備の火災信号で正常点灯		
	消 灯 対 象	・全館・部分消灯 ()・その他 ()		
	消 灯 方 法	・手動で一括消灯施設装置と連動 ・光電式自動点滅器・その他 () 自動火災報知設備の火災信号で正常点灯		
	点 滅 形	自動火災報知設備の火災信号と連動		
	誘 導 音 装 置 付	自動火災報知設備 で音響装置を連動停止 放 送 設 備 等		
	非 常 電 源 (60分)	有・無 ・自家発電設備 ・蓄電池設備		
そ の 他				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
 - 選択肢の併記してある欄は、該当事項○で囲むこと。
 - 良否欄は、記入しないこと。