別記様式第22

非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備）試験結果報告書

試験実施日　　年　　月　　日

試験実施者

住　所

氏　名

用途	（　）項	延べ面積	m^2	階数	地上　階　地階　階

	試験項目			種別・容量等の内容	結果
外観試験	設置場所等				
	設置数	11階以上		個	
		地下街		個	
		1の階層に設ける最大個数		個	
		1の専用幹線に設ける最大個数		個	
	専用幹線			本	
	過電流遮断機	設置場所等		―――	
		種類		開閉器15A・配線用遮断器20A	
	保護箱等	設置場所等		床面からの高さ　m	
		保護箱		―――	
		非常用コンセントの差込み接続器		―――	
		接地		―――	
	電源	常用電源		―――	
		非常電源の種別		専用受電・自家発・蓄電池・燃料電	
	表示灯			―――	
機能試験	端子電圧試験		最大	V	
			最小	V	
備考					

備考1　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

2　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3　結果の欄には、良否を記入すること。

4　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

5　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。